

# 招标文件答疑通知

编号：02

各投标单位：

《沛县 2017 年农村安全饮水巩固提升工程设备采购及安装 1 标段（无负压设备）招标文件》（合同编号：PXXR-20180501）作如下答疑：

1、问：P49 投标报价应包括招标人、监理、质量检测单位进场活动费及参加联络会议费用，请明确此费用计算依据？

答：关于招标人、监理、质量检测单位进场活动费及参加联络会议费用问题，需要各潜在投标人自行估算费用情况，并计入投标总价中，各潜在投标人应自行评估及承担此项费用风险。

2、问：设备需求一览表（无负压设备）要求不锈钢稳流罐  $\phi 800*1500$ ，厚度  $\geq 6\text{mm}$  而第 2.5.2 稳流补偿罐壁厚厚度大于 4mm，以上两个要求前后不一致，请确认以哪个参数为准？

答：罐体壁厚应  $\geq 4\text{mm}$ 。

3、问：招标文件要求投标人须在投标文件中明确注明水泵品牌及型号。水泵推荐品牌为格兰富、荏原、凯士比、安德里兹、威乐或不低于上述配置，并配备相应的二级能耗电机。

请确认不低于上述配置的要求的水泵为哪些品牌的水泵？请详细说明“不低于上述配置”的含义？

答：水泵推荐品牌为格兰富、荏原、凯士比、安德里兹、威乐或不低于上述配置，并配备相应的二级能耗电机。若各潜在投标人选用其他品牌水泵应提供不低于上述推荐品牌水泵的相关资料，并由评标专家进行评定。

4、问：P55 离心水泵轴采用食品级不锈钢 316（国标）材质。招标文件要求的水泵品牌中，各品牌泵轴材质为 316 材质。根据市场调查结果，招标文件中要求的格兰富等几个厂家的泵轴材质基本为 431 或 304 材质，耐磨性能较 316 更强，是否可以选用？

答：泵轴可以采用 316 或 431 材质。

5、问：P29 超声波液位计品牌、质量中要求的美国罗斯蒙特的 5400 系列为雷达液位计，与招标文件要求的超声波液位计不一致，请确认液位计是否选用超声波液位计？

答：选用招标文件要求的或不低于招标文件要求的品牌的超声波液位计即可。

6、问：P29 评标办法自控系统的品牌、质量中的美国罗斯蒙特 8707 系列为污泥介质专用的电磁流量计，贵方是否需要更换或者补充其它品牌？不低于上述品牌质量如何界定？

答：更换为西门子 MAG8000 系列，可以选用招标文件要求的或不低于招标文件要求的品牌的清水用电磁流量计。

7、问：设备需求一览表中水泵的部分参数与技术标准和要求中的参数中的参数不一致，以哪个为准？

答：胡寨镇 3 号泵站水泵主要技术参数修改为：水泵流量  $Q=23\text{m}^3/\text{h}$ ， $H=35\text{m}$ ， $N=4.0\text{KW}$ （两台，一用一备）；

杨屯镇水泵主要技术参数修改为：水泵流量  $Q=140\text{m}^3/\text{h}$ ,  $H=32\text{m}$ ,  $N=22\text{KW}$  (4 台, 三用一备);  
张庄镇 2 号泵站水泵主要技术参数修改为：水泵流量  $Q=52\text{m}^3/\text{h}$ ,  $H=35\text{m}$ ,  $N=7.5\text{KW}$  (3 台, 两用一备);

安国镇 2 号泵站水泵主要技术参数修改为：水泵流量  $Q=54\text{m}^3/\text{h}$ ,  $H=34\text{m}$ ,  $N=7.5\text{KW}$  (3 台, 两用一备)。

8、问：设备需求一览表（自动化设备）中要求的 CPU PIV/2.6GHz 已停产，此系列产品已被联想收购，是否可选用联想品牌同等的 TS560 系列替代？

答：可用联想商用服务器品牌，CPU 主频性能不低于 PIV/2.6GHz 则可。

9、问：招标文件的设备需求一览表中的流量仪表与招标图纸存在多处不一致，请确认以哪个为准？

答：除安国镇 4 号泵站以招标文件为准外，其他的均以招标图纸为准。

10、问：P29 页水泵制造工艺中“采用新工艺和专利技术以及二级能耗电机及以上的得满分”需提供相关证明材料，请明确哪些材料，如采用格兰富二级能效电机的水泵能否得满分

答：制造工艺按比较法，对投标文件进行评比，制造工艺先进、合理，采用新工艺和专利技术以及二级能耗电机及以上的得满分，否则酌情赋分。注：无论是自主研发或外购品牌均需提供相关证明材料。各潜在投标人应提供水泵制造工艺的相关资料，并由评标专家进行评定。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：[ty83700706@126.com](mailto:ty83700706@126.com)

徐州市通源招标代理有限公司

2018 年 6 月 2 日

## 回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《沛县 2017 年农村安全饮水巩固提升工程设备采购及安装 1 标段（无负压设备）招标文件答疑通知 02 号》（PXXR-20180501）（共 2 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：\_\_\_\_\_

投标单位代表（签字）：\_\_\_\_\_ 盖公章 \_\_\_\_\_ 年 月 日