

招标文件答疑通知

编号：01

各投标单位：

现对《徐州市 2018 年度城区污水管网及雨污分流工程-黄山排涝泵站雨污分流工程招标文件》（合同编号：XZWSGW-2018-HSBZ）作如下答疑：

1、问：管道工程中，清单序号 1 和 2 项球墨管项目特征描述中有砂基础，但清单中又单列了砂基础这一项，此部分砂基础是否为球墨管砂基础，请予明确。

答：是球墨管砂基础。

2、问：管道工程中，清单序号 11、12、14 项破坏现状快车道、破坏现状慢车道及破坏现状人行道，是否还需要修复？请予明确。

答：不需要修复。

3、问：管道工程中，清单序号 17 项旋喷桩支护项目特征描述中参照图纸，满足设计要求，图纸无旋喷桩布置详细，旋喷桩直径未知，请予明确。

答：共 166 延米，桩长 6m，双孔，直径 1.0m。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：xy83200706@126.com

徐州市通源招标代理有限公司

2018 年 04 月 30 日



回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《徐州市 2018 年度城区污水管网及雨污分流工程-黄山排涝泵站雨污分流工程招标文件答疑通知 01 号》（合同编号：XZWSGW-2018-HSBZ）（共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日