

邳州市邳城灌区节水配套改造项目
D 标段（信息化自动采集系统购置安装）
招标文件答疑通知

编号：01

各投标单位：

现对《邳州市邳城灌区节水配套改造项目 D 标段（信息化自动采集系统购置安装）招标文件》（合同编号：JSPT-PCGQ-2019-D）作如下澄清：

1、问：采购清单中 1.17 项“视频监控大屏”无尺寸，请明确。

答：监控拼接屏 3×3，单屏不小于 46 寸。

2、问：招标文件第 86 页“网络打印机技术指标为 A3 黑白激光网络打印机”，与招标文件第 81 页“打印机要求打印机最大打印幅面 A4”，两者矛盾，请问以哪个为准？

答：以 86 页主要设备技术指标表中内容为准。

3、问：招标文件第 86 页“数据服务器技术指标 16G/8T/1024M 显存/配磁盘阵列”与第 82 页“(15) 服务器”指标不一致，请明确。

答：以 86 页主要设备技术指标表中内容为准。

4、问：招标文件第 86 页“监控主机兼工程师站”技术指标与第 81 页“(12) 工控机”不一致，请问以哪个为准？

答：以 86 页主要设备技术指标表中内容为准。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至 ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2019 年 7 月 20 日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《邳州市邳城灌区节水配套改造项目 D 标段（信息化自动采集系统购置安装）答疑通知 01 号》（共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日