

丰县 2020 年农村饮水安全巩固提升工程 B 标段 (PE 管材及管件采购)

招标文件答疑通知

编号: 01

各投标单位:

现对《丰县 2020 年农村饮水安全巩固提升工程 B 标段 (PE 管材及管件采购) 招标文件》(合同编号: NCYSAQ-FX-2020-B) 作如下澄清:

1、问: 招标文件 P59《PE 给水管道技术条款》第 2.1.1 款中提供的管材国家标准为《给水用聚乙烯 (PE) 管材》GB/T13663-2000, 该标准为旧标准, 请问是否采用国家最新标准?

答: 采用最新标准《给水用聚乙烯 (PE) 管道系统》GB/T13663-2018。招标文件中与新标准相违背之处, 适用新标准。

2、问: 招标文件 P60《PE 给水管道技术条款》第 2.2.1 款管材的规格尺寸为 PE63 的相关规定, 请明确。

答: P60“2.2.1 管材的规格尺寸”修改为:

表 3 公称壁厚

公称外径 d_n	公称壁厚 e_s /mm							
	标准尺寸比							
	SDR 9	SDR 11	SDR 13,6	SDR 17	SDR 21	SDR 26	SDR 33	SDR 41
	管系列							
	S 4	S 5	S 6,3	S 8	S 10	S 12,5	S 16	S 20
	PE 80 级公称压力 MPa							
	1,6	1,25	1,0	0,8	0,6	0,5	0,4	0,32
	PE 100 级公称压力 MPa							
	2,0	1,6	1,25	1,0	0,8	0,6	0,5	0,4
16	2,3	—	—	—	—	—	—	—
20	2,3	2,3	—	—	—	—	—	—
25	3,0	2,3	2,3	—	—	—	—	—
32	3,6	3,0	2,4	2,3	—	—	—	—
40	4,5	3,7	3,0	2,4	2,3	—	—	—
50	5,6	4,6	3,7	3,0	2,4	2,3	—	—
63	7,1	5,8	4,7	3,8	3,0	2,5	—	—
75	8,4	6,8	5,6	4,5	3,6	2,9	—	—
90	10,1	8,2	6,7	5,4	4,3	3,5	—	—



表 3 (续)

公称外径 d_n	公称壁厚 e_s /mm							
	标准尺寸比							
	SDR 9	SDR 11	SDR 13.6	SDR 17	SDR 21	SDR 26	SDR 33	SDR 41
	管系列							
	S 4	S 5	S 6.3	S 8	S 10	S 12.5	S 16	S 20
	PE 80 级公称压力 MPa							
	1.6	1.25	1.0	0.8	0.6	0.5	0.4	0.32
	PE 100 级公称压力 MPa							
	2.0	1.6	1.25	1.0	0.8	0.6	0.5	0.4
110	12.3	10.0	8.1	6.6	5.3	4.2	—	—
125	14.0	11.4	9.2	7.4	6.0	4.8	—	—
140	15.7	12.7	10.3	8.3	6.7	5.4	—	—
160	17.9	14.6	11.8	9.5	7.7	6.2	—	—
180	20.1	16.4	13.3	10.7	8.6	6.9	—	—
200	22.4	18.2	14.7	11.9	9.6	7.7	—	—
225	25.2	20.5	16.5	13.4	10.8	8.6	—	—
250	27.9	22.7	18.4	14.8	11.9	9.6	—	—
280	31.3	25.4	20.6	16.6	13.4	10.7	—	—
315	35.2	28.6	23.2	18.7	15.0	12.1	9.7	7.7
355	39.7	32.2	26.1	21.1	16.9	13.6	10.9	8.7
400	44.7	36.3	29.4	23.7	19.1	15.3	12.3	9.8
450	50.3	40.9	33.1	26.7	21.5	17.2	13.8	11.0
500	55.8	45.4	36.8	29.7	23.9	19.1	15.3	12.3
560	62.5	50.8	41.2	33.2	26.7	21.4	17.2	13.7
630	70.3	57.2	46.3	37.4	30.0	24.1	19.3	15.4
710	79.3	64.5	52.2	42.1	33.9	27.2	21.8	17.4
800	89.3	72.6	58.8	47.4	38.1	30.6	24.5	19.6
900	—	81.7	66.2	53.3	42.9	34.4	27.6	22.0
1 000	—	90.2	72.5	59.3	47.7	38.2	30.6	24.5
1 200	—	—	88.2	67.9	57.2	45.9	36.7	29.4
1 400	—	—	102.9	82.4	66.7	53.5	42.9	34.3
1 600	—	—	117.6	94.1	76.2	61.2	49.0	39.2
1 800	—	—	—	105.9	85.7	69.1	54.5	43.8
2 000	—	—	—	117.6	95.2	76.9	60.6	48.8
2 250	—	—	—	—	107.2	86.0	70.0	55.0
2 500	—	—	—	—	119.1	95.6	77.7	61.2

注：公称压力按照 $C=1.25$ 计算。

3、问：招标文件中要求提供 2017-2019 年度财务状况表，可否提供 2016-2018 年度财务状况表？

答：可以。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至 ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2020年5月6日



回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《丰县 2020 年农村饮水安全巩固提升工程 B 标段 (PE 管材及管件采购) 招标文件答疑通知 01 号》(共 3 页) 已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称 (填写)： _____

投标单位代表 (签字)： _____ 盖公章 _____

年 月 日

