

招标文件澄清通知

编号：02

各投标单位：

《丰县小型水利工程维修改造项目 C 标段（电气设备采购）招标文件》（合同编号：FXSLWX-2020-C）作如下答疑、澄清：

1、问：清单中第 1.10.3.1.1 项配电箱 3 套，图纸中为 1 套，请确定具体数量。

答：第 1.10.3.1.1 项的工程量修改为 1 套。

2、问：清单的变压器说明中写：“含基础、架空线连接的开关等辅件，含 30m 电缆”，请明确电缆是变压器上端电缆还是下端电缆，电缆型号是否按图纸，架空线连接的开关型号是否按图纸型号？

答：30m 电缆为变压器连接电缆，不具体区分上端或下端；电缆型号、架空线连接的开关型号按图纸型号。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2020 年 6 月 5 日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《丰县小型水利工程维修改造项目 C 标段（电气设备采购）招标文件澄清通知 02 号》（合同编号：FXSLWX-2020-C）（共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日