

招标文件答疑通知

编号：01

各投标单位：

《徐州市区奎河综合整治工程施工 4 标段（信息化工程）招标文件》（合同编号：SQKHS-4）作如下答疑：

1、雨量计现在选型是机械翻斗式，可否选用新型数字式高精度的？

答：可以（但必须确保产品满足功能使用要求）。

2、招标文件的奎河信息化图纸资料中无第 20 项：奎河仪表自控及安防平面图，请补充。

答：补充图纸详见本通知附件。

3、招标文件评分标准中“3 主要设备选型、安装调试方案”某些设备已推荐规格型号，投标时能否选用招标文件推荐品牌以外的其他品牌设备（满足或优于招标文件技术指标的其他品牌设备）？如：PLC 可否选用技术性能满足或优于招标文件要求且在水利水电行业有成熟应用的国内、外其他品牌？

答：可以选择性能质量不低于招标文件中提供的品牌设备。

4、招标文件 P130 “⑦软件及技术要求”中要求监控组态软件需与 PLC 同品牌。目前市场主流 PLC 均可与不同品牌的组态软件兼容，且要求同一品牌将造成选型范围限制，投标可否选用 KING SCADA、NC2000、H9000 等技术性能满足或优于招标技术要求的其他组态软件？

答：招标文件推荐的 PLC 品牌都是知名品牌，有很好的组态软件，为了便于使用和维护，要求组态软件和 PLC 同品牌。投标人仍可选择性能质量不低于招标文件中提供的品牌设备。

5、招标文件评分标准中“4 信息安全服务资质”中要求投标人具有信息安全服务资质（安全工程类）。目前信息安全服务方面的资质较多，因本次项目招标包含内容较多，是否增加与本工程实施内容贴合度类似的资质，如：ISO 2000 信息技术服务管理体系认证证书、ISO 27001 信息安全管理体认证证书等。

答：此项评分标准不做改变。

附件：奎河仪表自控及安防平面图，调蓄池仪控部分图纸。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：ty83700706@126.com。



徐州市通源招标代理有限公司

2020年6月22日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《徐州市区奎河综合整治工程施工 4 标段（信息化工程）招标文件答疑通知 01 号》（合同编号：SQKHS-4）（共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日