

招标文件答疑通知

编号：01

各投标单位：

现对《2020年新沂市高标准农田建设项目土建及安装 004-006 标段招标文件》（合同编号：JSXYTJ-2020-004~006）作如下澄清：

004 标段：

1、工程量清单表 27 项目特征描述 1 修改为：型号、规格：S13-M-50kVA/10/0.4kV(含外壳、温控等)

005 标段：

1、清单汇总表序号“表 3”单位为台。

006 标段：

1、工程量清单表 3 中序号 1 沟渠疏浚单位为 m³。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2020年7月10日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《2020年新沂市高标准农田建设项目土建及安装 004-006 标段招标文件答疑通知 01 号》（合同编号：JSXYTJ-2020-004~006）（共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日