

招标文件答疑通知

编号：01

各投标单位：

《徐州市区污水管网提质增效一期工程施工 3、4、5 标段招标文件》（合同编号：TZZXYQ-2020-SG3、4、5）作如下修改、答疑：

1、施工 3、4 标段工程量清单中所有“树脂混凝土管顶管”项及“微顶管”项的项目特征描述中管道材质均由“立式振动玻璃纤维增强塑料顶管”修改为：树脂混凝土顶管；工程量清单中所有“树脂混凝土管顶管”项及“微顶管”项特征描述中“顶管工作方式均由“地箭式工法”修改为：微型顶管顶进。

施工 3、4 标段招标图纸中与本修改通知不一致的，以本修改通知为准。

2、施工 3 标段“雨水管道工程”的分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中：

1)、040501003009 清单名称：D600 排水用铸铁管，清单描述：D1500 污水用球磨铸铁管，清单名称与清单描述不同，以哪个为准？

2)、040501003010 清单名称：DN800 排水用铸铁管，清单描述：DN1500 污水用球墨铸铁管，清单名称与清单描述不同，以哪个为准？

3)、040501003011 清单名称：DN1000 排水用铸铁管，清单描述：DN1500 污水用球墨铸铁管，清单名称与清单描述不同，以哪个为准？

4)、040501003015 清单名称：DN2000 排水用铸铁管，清单描述：DN1500 污水用球墨铸铁管，清单名称与清单描述不同，以哪个为准？

答：以上各项均以清单项目名称中管径为准，项目特征描述中的管径做相应修改。

3、施工 4 标段“和平路排水工程”的分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中第 30 条：清单名称：混凝土管（D600），清单描述：规格为 DN800 钢筋混凝土 II 级承插管，清单名称与清单描述不同，以哪个为准？

答：以清单项目名称中管径为准，项目特征描述中的管径做相应修改。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2020 年 10 月 9 日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《徐州市区污水管网提质增效一期工程施工 3、4、5 标段招标文件答疑通知 01 号》（合同编号：TZZXYQ-2020-SG3、4、5 标段）（共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日