

# 邳州市城区二次供水项目施工 1 标段

## 招标文件答疑通知

编号：02

各投标单位：

现对《邳州市城区二次供水项目施工 1 标段招标文件》（合同编号：ECGS-PZ-SG1-2020）作如下澄清：

1、招标文件第 7 章“技术标准和要求（合同技术条款）”第三条补充以下内容：

流量计及水质在线监测仪其产品质量不低于 ABB、西门子、横河生产的流量计及水质在线监测仪的质量标准和技术性能，其中水质在线监测仪在线检测指标不少于浊度、余氯、PH 值三项指标。

2、“给排水工程”工程量清单第 41 项“原水泵拆除”特征描述修改为：水泵及其配套设备拆除；第 42 项“原水箱拆除”特征描述修改为：水箱及其配套设施拆除。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：[ty83700706@126.com](mailto:ty83700706@126.com)。

徐州市通源招标代理有限公司

2020 年 11 月 2 日

### 回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《邳州市城区二次供水项目施工 1 标段招标文件》答疑通知 02 号（合同编号：ECGS-PZ-SG1-2020）（共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：\_\_\_\_\_

投标单位代表（签字）：\_\_\_\_\_ 盖公章

年 月 日