

徐州市区污水管网提质增效一期工程翟山大沟提升泵站 04 标段-潜水泵采购  
招标文件澄清通知

编号：01

各投标单位：

经研究，现对《徐州市区污水管网提质增效一期工程翟山大沟提升泵站 04 标段-潜水泵采购招标文件》（合同编号：TZZXYQ-ZSDG-04）作如下澄清：

1、问：招标公告中的投标保证金账号与招标文件不一致，请问以哪个为准？

答：本标段投标保证金账号为：6009018800012738310038298。

2、问：《设备需求一览表》中第五条：潜水泵专用电缆 110 米。请问该电缆是否为信号转接箱到电气控制柜之间的电缆？该电缆是否有具体的型号规格以及该电缆配一股线还是两股线？

答：潜水泵专用电缆，为水泵机组端至电气控制之间的动力电缆，规格型号由厂家自配，满足设备可靠安全运行。

3、问：招标文件 P65 页“一、项目概况及总体要求”写明本标段招标内容为：采购潜水轴流泵及其配套电机、检修排水泵等，而翟山大沟-水泵招标清单定稿没有提及检修排水泵，请明确本次项目供货范围是否包含检修排水泵。

答：以水泵招标清单为准。

4、问：招标文件 P68 页电机结构设计要求写明“定子机座及外部圆形过水流道为钢板焊接结构”，而招标文件 P73 页技术标准写明“电机壳体：灰铸铁材质 HT250”，前后不一致，请明确机座即电机壳体的材质。

答：电机壳体采用灰铸铁材质 HT250。

5、问：投标人须知前附表 3.2.6 款要求上传附有报价电子清单的 excel 文档，投标系统中无法上传，请明确。

答：符合招投标制作工具的要求。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：[ty83700706@126.com](mailto:ty83700706@126.com)。

徐州市通源招标代理有限公司

2021年8月12日





回 执

徐州市水利工程建设管理中心：

你单位发布的徐州市区污水管网提质增效一期工程翟山大沟提升泵站04标段-潜水泵采购合同编号：TZZXYQ-ZSDG-04招标文件（澄清通知）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

特此确认。

投标单位名称（填写）： \_\_\_\_\_

投标单位代表（签字）： \_\_\_\_\_ 盖公章 \_\_\_\_\_

年 月 日