

招标文件答疑通知

编号：01

各投标单位：

《徐州市区污水管网提质增效一期工程袁桥污水提升泵站分格改造工程 2 标段（供电工程）招标文件》（合同编号：TZZXYQ-YQBZ-2）作如下答疑：

1、高压系统图中无法判断高压环网柜是全绝缘还是半绝缘，请明确。

答：全绝缘。

2、高压系统图中负荷开关为 SF6-12kV、20KV/630/25kA；负荷开关的电压等级，请明确。

答：SF6-12kV。

3、低压系统图中框架断路器的额定极限短路分断能力为 50KA，设计说明为 65KA，请明确。

答：ICS=50KA。

4、本项目低压封闭式插接母线槽为室内安装，是否可以采用常规型式还是必须使用环氧树脂浇注型，请明确。

答：环氧树脂浇注型。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2022 年 4 月 29 日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《徐州市区污水管网提质增效一期工程袁桥污水提升泵站分格改造工程 2 标段（供电工程）招标文件答疑通知 01 号》（合同编号：TZZXYQ-YQBZ-2）（共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日