

# 新沂市马陵山泵站更新改造工程水泵电机采购

## 招标文件修改通知

编号：01

各投标单位：

现对《新沂市马陵山泵站更新改造工程水泵电机采购招标文件》（合同编号：XYMLSBZ-2023-SBDJ）作如下修改：

1、《设备需求一览表》中“一 马陵山北站”第9项“手电两用闸阀”规格型号修改为：Z945X-10 DN600。

2、《设备需求一览表》中“二 马陵山南站一级站”第9项“手电两用闸阀”规格型号修改为：Z945X-10 DN600。

3、招标文件“三 技术性能指标”增加：

水泵、电机机械特性技术条件补充：

（1）水泵应能在最大反转飞逸转速（额定转速1.3倍）历时5min而不产生有害变形或损坏。

（2）电机应能在最大反转飞逸转速（额定转速1.3倍）历时5min而不产生有害变形或损坏。

斜板止回阀技术条件补充：

多功能水力控制能够实现两阶段关闭，能够实现快关、慢关可调节设定，例如能够实现断电后4s内快关80%或85%，剩余行程60s内完成。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至 ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2023年6月12日

### 回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的新沂市马陵山泵站更新改造工程水泵电机采购招标文件（工程项目名称）合同编号：XYMLSBZ-2023-SBDJ 招标文件（修改通知）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

特此确认。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日